

改修対象空調設備一覧

棟・場所	階数	部屋番号	部屋名・系統名	既設設備	既設FCU・ACP1 台暖房能力 (kcal/hr)	既設 FCU台 数	既設ACU暖房能 力(kcal/hr・ 台)	既設 ACU台 数	既設総暖房 能力 (kcal/h)	改修内容(想定)	備考
A6	1		食堂	FCU8Rx8, ACU-A101x2	6980	2	109600	2	233160	ビルマルチACへ変更	過年度設計済み
A6	1		厨房	ACU-A102			62000	1	62000	ビルマルチACへ変更	
A6	1		控室	FCU4K	4640	1			4640	ビルマルチACへ変更	
A6	1		事務室	FCU3K	3490	1			3490	ビルマルチACへ変更	
A6	1		売店	FCU8Kx6	9300	6			55800	ビルマルチACへ変更	
A2	1	101	カルチャールーム1	FCU8Ix2	8130	2			16260	マルチACへ変更	過年度設計済み
A2	1	102	カルチャールーム2	FCU8Ix2	8130	2			16260	マルチACへ変更	過年度設計済み
A2	1	103	カルチャールーム3	FCU8Ix2	8130	2			16260	マルチACへ変更	過年度設計済み
A2	1		学生ホール	FCU6FRx5, ACU-A401	6110	5	53700	1	84250	ビルマルチACへ変更	過年度設計済み
A2	2	201	中講義室	FCU8Fx8	8130	8			65040	ビルマルチACへ変更	過年度設計済み
A2	2	202	大講義室	FCU2Fx8, ACU-A402	2020	8	95000	1	111160	ビルマルチACへ変更	過年度設計済み