

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-04	特記仕様書(3)㉔解体工事 ㉗図示部分のアスベスト含有建材と有るが、図面に記載がありません。アスベスト建材を図示願います。	設計時の机上調査では、アスベスト含有建材はありませんが、解体に先立ち法令に基づく事前調査を実施してください。
2	参考数量書 P6	解体撤去工事で天井内装材とりこわし材の岩綿吸音板はアスベスト含有建材調査対象建材です。レベル3の施工単価でよろしいでしょうか。また、含有分析は何検体の分析費用を計上しますか。	<p>実際にアスベストが含まれている可能性は低いと思われるため、解体費用としては見込まず、万が一含有していた場合は別途協議とします。分析検体は以下の内容を見込んでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岩綿吸音板 × 1 ・岩綿吸音板 (リブ付) × 1 ・石膏ボード (捨張部) × 1 ・石膏ボード (中央織上部) × 1 ・石膏ボード (端部織上部) × 1 ・吹付断熱材 (屋根スラブ下面) × 1 ・吹付断熱材 (壁面) × 1 (以上計7箇所)
3		工事は連続作業可能でしょうか。	図面 A-17 に示す工事範囲 (網掛け以外) については、5 月から工期末まで学内行事、講義等の使用はできないと周知しており、基本的に連続作業可能です。ただし、特記仕様書 (共通) II. 一般事項. エ、オ、キに示すとおり配慮いただく場合があります。日程調整を要することもあります。
		以下余白	