

## 質 疑 回 答 書 ( そ の 3 )

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度 第6号

(工事名称) 滋賀県立大学特高受変電設備等更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について、回答します。

回答日 : R5.9.4

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	E25 ～ E33	中央監視ポイント（警報・計測）の復旧は各ステップ毎に必要でしょうか。 機器更新における最終段階での復旧で支障ございませんでしょうか。	特高設備を更新・切替した時点で、少なくとも警報について中央監視できるようにしてください。 高圧設備等については、最終段階でよいものとします。
2	E25 ～ E33	設計図書上、工事ステップ毎の指示が見受けられませんのでご確認をお願いします。	その他、詳細については、監督員と協議してください。

以 上