

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第7号

(工事名称) 滋賀県立大学D棟他受水設備更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

| 番号 | 名称等 | 質疑事項 | 回 答 |
|----|-----|---|--|
| 1 | M-3 | 受水槽(TW-C-101, TW1)について、内と外のはしごは必要ですか。また、必要な場合は滋賀県仕様のはしごでしょうか。 | 滋賀県仕様の内外はしごが必要です。 |
| 2 | M-4 | 体育館受水槽室の撤去する散水ポンプユニットについて、サイズ、重量、仕様等ご指示ください。 | 商品名：エバラフレッシュャー、形式：40UBPFM2 63.7、口径：40mm、吐出し量：300ℓ/min、全揚程：52mH20になります。その他についてはメーカーに確認願います。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |